

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/lacznik-do-kratek-alfa-fr-grille-model-x-alfaseal-p-5253.html>



Łącznik do kratek ALFA FR GRILLE model X Alfaseal

Numer katalogowy	ALFA-FR-GRILLE-LACZNIK-X
Kod producenta	4620000000
Klasa odporności ogniowej	element montażowy
Zastosowanie	otwory wentylacyjne w ścianach i stropach

Opis produktu

Łącznik do kratek ALFA FR GRILLE — model X

Łącznik model X do łączenia ogniochronnych kratek wentylacyjnych ALFA FR GRILLE. Sprzedawany na sztuki.

Najważniejsze cechy

- **Typ:** łącznik model X
- **Wymiary:** –
- **Klasa odporności ogniowej:** element montażowy
- **Budowa:** sztywna rama stalowa, siatka z drutu, wkład pęczniejący
- **Przegrody:** ściany sztywne i stropy od 150 mm
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	ALFA-FR-GRILLE-LACZNIK-X
Typ	łącznik model X
Wymiary	–
Klasa odporności ogniowej	element montażowy
Budowa	sztywna rama stalowa, siatka z drutu, wkład pęczniejący
Przegrody	ściany sztywne i stropy od 150 mm
Numer artykułu	4620000000
Dokumenty	ITB-KOT-2020/1275 wyd. 3, KDWU AGSO-5/2020, 020-UWB-2845/W
Producent	Alfaseal

Typy i klasy kratek ALFA FR GRILLE

Typ	Kształt	Wymiary	Klasa
R40A	prostokątna, grubość 40 mm	100 × 100 ÷ 600 × 600 mm	EI 60 (ściana i strop)
R80	prostokątna, grubość 80 mm	100 × 100 ÷ 600 × 600 mm	EI 240 ściana, EI 180 strop

			(do 300 × 300); EI 90 strop (301-600)
C50	okrągła	Ø100 ÷ Ø400 mm	wg karty technicznej
C80	okrągła	Ø100 ÷ Ø400 mm	wg karty technicznej

Kratki prostokątne R40A są dostępne co 50 mm w zakresie 100 × 100 – 600 × 600 mm; na zamówienie także w wymiarach niestandardowych. Do łączenia kratki służą łączniki model T i X.

Montaż

1. Dobierz rozmiar kratki do otworu (otwór większy od kratki o nie więcej niż 10 mm).
2. Oczyszczyć otwór, włożyć kratkę i uszczelnić ją masą ALFA FR MASTIC.
3. Po obu stronach przegrody zamocuj osłony maskujące.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak zamówić kratkę ALFA FR GRILLE?

Wybierz typ i podaj w zapytaniu wymiar (szerokość × wysokość lub średnicę) oraz liczbę sztuk – przygotujemy wycenę.

Która kratka da EI 240?

R80 w ścianie (do 300 × 300 mm); R40A daje EI 60 w ścianie i stropie.

Czym uszczelnić kratkę w otworze?

Masą ogniochronną ALFA FR MASTIC.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - ALFA FR GRILLE](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB - ALFA FR GRILLE](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR GRILLE](#)

[Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR GRILLE](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR GRILLE C50/C80](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR GRILLE R40A/R80](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR GRILLE R40B](#)

Powiązane produkty

Masa do osadzenia: [ALFA FR MASTIC](#); inne kratki: [KRS70 i PROMASEAL](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [ochrona ogniowa wentylacji](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.