

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/opaska-ogniochronna-promastop-w-tasma-peczniejaca-18-mb-promat-p-5130.html>



Opaska ogniochronna PROMASTOP-W, taśma pęczniejąca 18 mb Promat

Numer katalogowy	PROMASTOP-W-18
Kod producenta	111551
Kolor	ciemnoszary
Klasa odporności ogniowej	wg ETA-25/0727
Rodzaj rur	PVC, PE, PP, kompozytowe
Opakowanie	rolka 18 mb
Zastosowanie	przejścia rur palnych

Opis produktu

Opaska ogniochronna PROMASTOP-W 18 mb — taśma pęczniejąca do rur z tworzyw

Opaska ogniochronna PROMASTOP-W to taśma pęczniejąca w pożarze, którą dzięki elastyczności dopasujesz do **rury o dowolnej średnicy** - liczbę owinięć dobiera się do średnicy i grubości ścianki rury. To najbardziej efektywne rozwiązanie dla przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP) i rur kompozytowych w izolacji palnej przez ściany lekkie, masywne i stropy. Rolka 18 mb + 30 naklejek do oznakowania przejść.

Najważniejsze cechy

- **Długość w opakowaniu:** 18 mb (indeks 111551)
- **Szerokość taśmy:** ok. 50 mm
- **Grubość taśmy:** ok. 2,5 mm
- **Klasa reakcji na ogień:** E
- **Kolor:** ciemnoszary
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMASTOP-W-18
Długość w opakowaniu	18 mb (indeks 111551)
Szerokość taśmy	ok. 50 mm
Grubość taśmy	ok. 2,5 mm
Klasa reakcji na ogień	E
Kolor	ciemnoszary
Zastosowanie	rury PVC, PE, PP, kompozytowe, rury metalowe w izolacji
W komplecie	30 naklejek do oznakowania przejść
Dokumenty	ETA-25/0727, ITB-KOT-2022/2170, KDWU-46

Zastosowanie opaski PROMASTOP-W

- rury z tworzyw sztucznych PVC, PE, PP w ścianach lekkich, masywnych i stropach,
- rury z tworzyw z rdzeniem metalowym (alu-PEX) i rury metalowe w izolacji palnej,
- montaż bezpośrednio w przegrodzie masywnej albo w uszczelnieniu miękkim z PROMASTOP-CC lub PROMASTOP-I.

Montaż

Przytnij opaskę na długość wynikającą ze średnicy rury i liczby owinięć (tabela na opakowaniu i w ETA), owiń rurę i wsuń opaskę w przegrodę – równo z licem lub maks. 5 mm poza nie. Pozostałą szczelinę wypełnij zaprawą PROMASTOP-M lub masą zgodnie z rozwiązaniem. Przejście oznacz naklejką.

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakich średnic rur pasuje PROMASTOP-W?

Do dowolnych – opaskę przycina się na długość, a liczbę owinięć dobiera do średnicy i grubości ścianki rury wg ETA-25/0727.

Ile metrów jest w opakowaniu?

18 mb taśmy oraz 30 naklejek do oznakowania przejść.

Czym różni się opaska od kołnierza?

Opaskę osadza się wewnątrz przegrody, więc nie wystaje z lica; kołnierz montuje się na powierzchni ściany lub stropu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMASTOP-W](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-25/0727 - PROMASTOP-W](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMASTOP-W](#)

[ITB-KOT-2022/2170 - przejścia instalacyjne Promat](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-46 - przejścia instalacyjne](#)

[Krajowy certyfikat 020-UWB-3027/W - przejścia instalacyjne Promat](#)

Powiązane produkty

Gotowe kołnierze: [PROMASTOP-FC3 i FC6](#); inne opaski: [opaski ogniochronne](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [opaski ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.